

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
городского округа Похвистнево и муниципального района Похвистневский

(446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Лермонтова, д. 10; тел. 8(84656) 23393)

Предписание № 11/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению
Самарской области средней общеобразовательной школе имени Героя
Советского Союза Фёдора Николаевича Ижедерова с. Рысайкино
муниципального района Похвистневский Самарской области

(должность, имя, фамилия, имя отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), общественные имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (главного государственного инспектора г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский по пожарному надзору) № 11 от 31.01.2018 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

14 ч. 00 мин. 05.02.2018 г. по 15 ч. 00 мин. 05.03.2018 г. проведена проверка Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево и м.р.

(должность, имя, фамилия, имя отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственного инспектора) по пожарному надзору, проводившего(ую) проверку)
Похвистневский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский по пожарному надзору) ст. лейтенантом внутренней службы Сафиуллиным Азатом Сулеймановичем

ГБОУ СОШ им. Ф.Н. Ижедерова с. Рысайкино

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

по адресу: 446495, Похвистневский район, с. Рысайкино, ул. Ижедерова, 65 А

совместно с Андреевой Луизой Васильевной,

(указываются должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)
Директор ГБОУ СОШ им. Ф.Н. Ижедерова с. Рысайкино

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного	Срок устранения	Отметка (подпись) о
Пред-				о

п/п	места выявленного нарушения	правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	нарушения требования пожарной безопасности	выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Руководителем организации не проводятся соответствующие проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей) с оформлением соответствующего акта проверки	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012	10.09.2018	
2	Не обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности (знак ручного пожарного извещателя автоматической пожарной сигнализацией)	п. 33 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012	10.09.2018	
3	Руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.	п. 50 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012	10.09.2018	
4	Система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) в неисправном состоянии.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012; п. 3.1, п. 4.2, п. 4.3, табл. 1, табл. 2; п. 1, п. 14 СП 3.13130.2009	10.09.2018	

		«Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»		
5	Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390	10.09.2018	
6	Двери запасных эвакуационных выходов на втором этаже открываются не походу эвакуации из здания	под. Ж п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390	10.09.2018	
7	Допущено заполнение проемов в противопожарных преградах, на которые не представлена техническая документация, свидетельствующая о допустимости (соответствии) их применения в данных противопожарных преградах и подтверждающей их нормативное значение пределов огнестойкости соответствующее требуемому типу заполнения (заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери). (не установлена противопожарная дверь в помещении прачечной).	ч. 4 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1.3 ст. 6, ч.1, 13 ст. 88, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.17, п. 5.2.4, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 4.1, п. 5.1.1, п. 5.1.2, п. 5.4.4, п. 5.4.20 СП 2.13130.2012 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;	10.09.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную, или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский по пожарному надзору ст. лейтенант внутренней службы Сафиуллин Азат Сулейманович

« 05 » марта 2018 г.



Предписание для исполнения получил:



подпись

Андреева Луиза Васильевна
Директор ГБОУ СОШ им. Ф.Н. Ижедерова с. Рысайкино

фамилия, имя, отчество

«05» марта 2018 г.