



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ГБОУ СОШ им. Ф.Н. Ижедерова с.  
Рысайкино

/Андреева Л.В. /

«29» декабря 2020 г.

## АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Структурное подразделение «Детский сад Берёзка» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Фёдора Николаевича Ижедерова с. Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

446495, Самарская область, Похвистневский район, с. Рысайкино, ул. Ижедерова, д. 65-а, 8(84656)28693, rysscol@yandex.ru, Андреева Луиза Васильевна, директор

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта с. Рысайкино

2. Ведомственная принадлежность СВУ МО и Н СО

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг 90 чел.

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 4

**8. Год постройки 1983 год****9. Год последней реконструкции****Описание маршрута следования к объекту:**

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		<b>300 м</b>	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Автобус б/н Похвистнево-Рысайкино-Алькино	
Наличие переходов на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	есть, нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть, нет		
Внеуличные переходы	есть, нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	есть, нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	есть, нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	есть, нет	Поручни на пандусах	нет

<b>1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)</b>						
<b>№ помещений по плану БТИ</b>	<b>Наименование элементов объекта</b>	<b>Норматив доступности, установленный для инвалидов</b>	<b>Фактическая величина, наличие</b>	<b>Категории инвалидов</b>	<b>Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция</b>	<b>Условия при условной доступности</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>Вход на территорию (при наличии ограждения):</b>					
	Ширина прохода, калитки	<b><math>\geq 1,2 \text{ м}</math></b>		K, O		<b><math>\geq 0,9</math></b>

	*Информация об объекте	<b>наличие</b>		K, O, C, Г		
	<b>Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):</b>					
	*Указатели направления движения	<b>наличие</b>		K, Г		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	<b>≥2,0 м</b>		K		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	<b>≥1,2 м</b>  <b>не менее 2,0 x 1,8 м</b>		K		
	Тактильная полоса перед съездом	<b>&gt; 0,8 м</b>		C		
	Тактильная полоса перед лестницей	<b>&gt; 0,8 м</b>		C		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	<b>&gt; 0,8 м</b>		C		
	Ширина тактильной полосы	<b>0,5-0,6 м</b>		C		
	*Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	<b>&lt; 0,025 м</b>		K, C, O		
	*Высота бордюров по краям пешеходных путей	<b>&gt; 0,05 м</b>		K, C, O		
	*Места отдыха	<b>наличие</b>		K, O		
	<b>Автостоянка и парковка для посетителей</b> (при наличии)					
	Расстояние до входа в здание	<b>≤ 50 м</b>		K, O		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на	<b>&gt; 5% (не менее 1 места)</b>		K		

	вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м				
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	<b>6 x 3,6 м</b>		K	
	<b>Открытая лестница</b>				
	Ширина лестничных маршей	<b>≥ 1,35 м</b>		O, C	
	Марш лестницы между площадками	<b>3-12 ступеней</b>		O, C	
	Единообразная геометрия ступеней	<b>наличие</b>		O, C	
	Высота подступенка	<b>0,12 – 0,15 м</b>		O, C	
	Ширина проступей	<b>0,35 – 0,4 м</b>		O, C	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	<b>наличие</b>		C	
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	<b>≥ 0,8 – 0,9 м</b>		C	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	<b>наличие</b>		O, C	
	Расстояние между поручнями	<b>≥ 1,0 м</b>		O, C	
	*горизонтальные завершения поручня	<b>≥ 0,3 м</b>		O, C	
	не травмирующие окончания	<b>наличие</b>		O	
	- высота поручней	<b>0,9 м</b>		O	
	<b>Пандус на рельефе</b>				
	*Высота подъема одного марша	<b>≤ 0,8 м</b>		K	
	Угол уклона	<b>≤ 5 °</b>		K	
	Поручни с двух сторон:	<b>наличие</b>		K, O	
	- на высоте (нижний поручень)	<b>0,7 м</b>		K	
	- *на высоте (верхний поручень)	<b>0,9 м</b>		O	

	- расстояние между поручнями	<b>0,9 - 1,0 м</b>		K, O		
	-* горизонтальные завершения поручня	<b><math>\geq 0,3</math> м</b>		K, O		
	- не травмирующие окончания	<b>наличие</b>		K, O		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	<b><math>&gt; 1,5</math> м</b>		K, O		
	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус наверху	<b><math>&gt; 1,5 \times 1,5</math> м</b>		K		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	<b><math>&gt; 1,5 \times 1,5</math> м</b>		K		
	- при въезде на пандус внизу	<b><math>&gt; 1,5 \times 1,5</math> м</b>		K		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	<b>наличие</b>		K, O		

## 2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Крыльцо или входная площадка</b>					
	Высота площадки	<b>справочно</b>				
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	<b><math>\geq 1,4 \times 2</math> м или <math>1,5 \times 1,85</math> м</b>		O, C		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	<b><math>\geq 2,2 \times 2,2</math> м</b>		K		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с	<b>наличие</b>		K, O, C		

	трехсторонними лестницами)				
	*Навес	<b>наличие</b>		K, O	
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	<b>наличие</b>		K, O, C	
	Информация об объекте	<b>наличие</b>		Г	
	<b>Лестница наружная</b>	<b>наличие</b>			
	Нескользкое покрытие	<b>наличие</b>		O, C	
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	<b>0,6 м</b>		C	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	<b>0,3-0,5 м</b>		C	
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	<b>наличие</b>		C	
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	<b>наличие</b>		O, C	
	Поручни с двух сторон	<b>наличие</b>		O, C	
	- на высоте	<b>0,9 м</b>		O, C	
	- *горизонтальные завершения поручня	<b>≥ 0,3 м</b>		O, C	
	- не травмирующие окончания поручней	<b>наличие</b>		O, C	
	*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	<b>наличие</b>		O, C	
	<b>Пандус наружний</b>	<b>наличие</b>			
	Ширина марша	<b>≥ 1,0 м</b>		K	
	Угол уклона	<b>≤ 5 °</b>		K	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	<b>≤ 0,8 м</b>		K	
	*Колесоотбойники по продольным краям	<b>наличие</b>		K, O	

	маршей высотой не менее 0,05 м				
	Разворотные площадки:				
	- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$		K	
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$		K	
	-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$		K	
	Поручни с двух сторон:	<b>наличие</b>		K, O	
	- расстояние между поручнями	<b>0,9-1,0 м</b>		K, O	
	- на высоте (нижний поручень)	<b>0, 7 м</b>		K	
	- *на высоте (верхний поручень)	<b>0,9 м</b>		O	
	- *горизонтальные завершения поручней	<b><math>\geq 0,3 \text{ м}</math></b>		K, O	
	- не травмирующие окончания	<b>наличие</b>		K, O	
	Нескользкое покрытие	<b>наличие</b>		K, O	
	<b>Наружный подъемник (при отсутствии пандуса)</b> вертикальный (B), наклонный (H)	<b>наличие</b>		K	
	<b>*Звуковой маяк у входа</b>	<b>наличие</b>		C	
	<b>Тамбур</b>				
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$ <b>При реконструкции</b> <b>(1,5 -1,8) x 2 м</b>		K	
	Двери распашные (P), автоматические раздвижные (A)	<b>наличие</b>		K, O	
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2 \text{ м}$ , <b>при реконструкции</b> <b><math>\geq 0,9 \text{ м}</math></b>		K, O	

	- высота порога наружного, внутреннего	<u>Каждого элемента &lt; 0,014 м, общая высота ≤ 0,028 м</u>		K		
--	--	--	--	---	--	--

**3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ**  
**(для доступа в зону оказания услуги)**

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Лестница на уровень 1-го этажа</b>					
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	<b>наличие</b>		C		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	<b>наличие</b>		O, C		
	Поручни с двух сторон	<b>наличие</b>		O, C		
	- на высоте	<b>0,9 м</b>		O, C		
	- *горизонтальные завершения поручня	<b>≥ 0,3 м</b>		O, C		
	- не травмирующее окончание	<b>наличие</b>		O, C		
	<b>Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа</b>					
	Ширина марша	<b>≥ 1,0 м</b>		K		
	Угол уклона	<b>≤ 5°</b>		K		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	<b>наличие</b>		K		
	Разворотные площадки внизу, вверху	<b>≥ 1,5 x 1,5 м</b>		K		
	Поручни с двух сторон:	<b>наличие</b>		K, O		

	- на высоте (нижний поручень)	<b>0,7 м</b>		<b>К</b>		
	- *на высоте (верхний поручень)	<b>0,9 м</b>		<b>О</b>		
	- *горизонтальные завершения поручня	<b>≥ 0,3 м</b>		<b>К</b>		
	- не травмирующие окончания	<b>наличие</b>		<b>К, О</b>		
	<b>Пандус переносной (при отсутствии стационарного)</b>	<b>наличие</b>		<b>К</b>		
	<b>Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):</b>					
	- стационарный	<b>наличие</b>		<b>К</b>		
	- мобильный	<b>наличие</b>		<b>К</b>		
	<b>Коридоры/холлы</b>					
	Ширина полосы движения	<b>≥ 1,2 м</b>		<b>К</b>		
	Разворотные площадки	<b>≥ 1,5 x 1,5 м</b>		<b>К</b>		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	<b>≥ 1,0 м</b>		<b>К,О</b>		
	Указатели направления движения, входа, выхода	<b>наличие</b>		<b>К, Г</b>		
	*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	<b>наличие</b>		<b>К, Г</b>		
	*Речевые информаторы и маяки	<b>наличие</b>		<b>С</b>		
	*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	<b>наличие</b>		<b>Г</b>		
	*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	<b>наличие</b>		<b>Г</b>		
	*Тактильная схема	<b>наличие</b>		<b>С</b>		
	<b>*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):</b>	<b>наличие</b>		<b>К, О, С, Г</b>		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	<b>≥ 1 на этаж</b>		<b>О</b>		

	- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	$\geq 1$ на этаж		K		
	<b>Навесное оборудование</b> , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м		C		
	*Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м		C		
	<b>Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)</b>					
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	<b>наличие</b>		O, C		
	Контрастная маркировка	<b>наличие</b>		C		
	Поручни с двух сторон на лестнице	<b>наличие</b>		O		
	- на высоте	<b>0,9 м</b>		O		
	- *горизонтальные завершения поручней	<b>наличие</b>		O		
	<b>Пандус внутренний на этаже</b>					
	Ширина марша	<b><math>\geq 1,0</math> м</b>		K		
	Угол уклона	<b><math>\leq 5</math> °</b>		K		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	<b>наличие</b>		K		
	Разворотные площадки внизу, вверху	<b><math>\geq 1,5 \times 1,5</math> м</b>		K		
	Поручни с двух сторон:	<b>наличие</b>		K, O		
	- на высоте (нижний поручень)	<b>0,7 м</b>		K		
	- *на высоте (верхний поручень)	<b>0,9 м</b>		O		
<b>Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)</b>						
	*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	<b>0,6 м</b>		C		

	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	<b>0,3-0,5 м</b>		C		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	<b>наличие</b>		C		
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	<b>наличие</b>		O, C		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	<b>наличие</b>		O, C		
	- на высоте	<b>0,9 м</b>		O, C		
	- *горизонтальные завершения поручня вверху, внизу	<b>≥ 0,3 м</b>		O, C		
	- не травмирующие окончания	<b>наличие</b>		O, C		
	- *указатели номера этажа на поручне тактильные	<b>наличие</b>		C		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
	<b>Лифт пассажирский</b>	<b>наличие</b>				
	Кабина:					
	- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве <b>≥ 1,5 x 1,7 м</b> для действующих объектов <b>≥ 1,1x1,4</b>		K		
	- ширина дверного проема	при новом строительстве <b>≥ 0,95 м</b> для действующих объектов <b>≥ 0,8м</b>		K		

	-* Поручни	<b>наличие</b>		O		
	*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	<b>наличие</b>		Г, С		
	*Знак доступности	<b>наличие</b>		K		
	*Указатели номера этажа напротив лифта	<b>наличие</b>		K, Г		

**4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ**  
(в зависимости от сферы деятельности)

<b>№ помещений по плану БТИ</b>	<b>Наименование элементов объекта</b>	<b>Норматив доступности, установленный для инвалидов</b>	<b>Фактическая величина, наличие</b>	<b>Категория для которых установлен норматив</b>	<b>Рекомендемые мероприятия по адаптации : установка, создание, ремонт, замена, реконструкция</b>	<b>Примечание</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>Обслуживание через окно/прилавок</b>					
	*Высота рабочей поверхности	<b>0,8 – 1,1 м</b>		K		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	<b>≥ 1,2 м</b>		K		
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</b>						
	<b>Обслуживание в кабинете №</b>					
	Ширина проема двери в свету:	<b>≥ 0,9 м</b>		K		
	*Высота порога	<b>отсутствие</b>		K, O		
	*Информация тактильная	<b>наличие</b>		C		
	Информация визуальная контрастная:	<b>наличие</b>		K, O, C, Г		
	-* размещение на высоте	<b>≤ 1,8 м</b>		K		
	-*высота прописных букв	<b>≥ 0,025 м</b>		C		
	Габариты зоны сидения-глубина	<b>≥ 1,2 м</b>		O		

	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$		К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	$0,7 - 0,8 \text{ м}$		К, О		
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</b>						
	<b>Обслуживание с перемещением №</b>					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2 \text{ м}$		К		
	*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	$0,8 - 1,1 \text{ м}$		К		
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</b>						
	<b>Кабина индивидуального обслуживания №</b> (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)					
	Ширина x глубина	$1,5 \times 1,5 \text{ м}$		К		
	*Место для сидения	<b>наличие</b>		О		
	*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	<b>наличие</b>		О		
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</b>						
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	$\geq 2 \% 1\%$		К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2 \text{ м}$		К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	$\geq 2$		Г		
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</b>						
	<b>Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников</b>	<b>наличие</b>		К		

## 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Санузел для посетителей</b>		<b>наличие</b>		Г	
	<b>Санузел для инвалидов</b>					
	Знак доступности помещения		<b>наличие</b>		К	
	Тактильная маркировка санузла		<b>наличие</b>		С	
	Ширина дверного проема		<b>≥ 0,9 м</b>		К, О	
	Направление открывания дверей		<b>наружное</b>		К	
	<b>Кабины для инвалидов:</b>					
	- количество кабин		<b>&gt; 1 шт.</b>		К, О	
	- ширина дверного проема		<b>≥ 0,9 м</b>		К, О	
	- габариты (минимальная глубина)		<b>≥ 1,8 м</b>		К, О, С	
	- габариты (минимальная ширина)		<b>≥ 1,65 м</b>		К, О, С	
	<b>Опорные поручни</b>		<b>наличие</b>		К, О	
	в т.ч. откидные		<b>наличие</b>		К	
	<b>Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)</b>		<b>≥ 0,75 × 1,2 м</b>		К	
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		<b>наличие</b>		О	
	<b>Раковина:</b>					
	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)		<b>≥ 1,30 x 0,85 м</b>		К	
	- *высота раковины		<b>0,75 – 0,85 м</b>		К, О	

	- опорный поручень	<b>наличие</b>		O		
	Писсуар на высоте от пола	<b>≤ 0,4 м или вертикальной формы</b>		K		
	<b>Душевые</b>					
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	<b>≥ 0,9 x 1,5 м</b>		K, O		
	*Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	<b>≥ 0,48 x 0,85 м</b>		K, O		
	Система тревожной сигнализации	<b>наличие</b>		K, O, C		
	<b>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых</b>					

## 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Визуальные средства информации о предоставлении услуги</b>	<b>наличие</b>		K, O, Г, С		
	<b>Надписи:</b>	<b>наличие</b>		K, O, Г, С		
	размещение на высоте	<b>≥ 1,5 м и ≤ 4,5 м</b>		K, O, Г, С		
	высота прописных букв	<b>≥ 0,075 м</b>		K, O, Г, С		
	освещенность	<b>наличие</b>		K, O, Г, С		
	<b>Указатели, пиктограммы</b>	<b>наличие</b>		K, O, Г, С		
	размещение на высоте	<b>1,3 – 1,4 м</b>		K, O, Г, С		
	высота прописных букв	<b>≥ 0,075 м</b>		K, O, Г, С		

	освещенность	<b>наличие</b>		K, O, Г, С		
	<b>Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю</b>	<b>наличие</b>		C		
	высота размещения	<b>1,3 – 1,4 м</b>		C		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	<b>наличие</b>		C		
	на кнопках управления лифта	<b>наличие</b>		C		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	<b>наличие</b>		C		
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	<b>Наличие (не менее 1шт)</b>		Г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	<b>Наличие (не менее 1шт)</b>		C, Г		
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	<b>наличие</b>		K		
	Речевые информаторы и маяки	<b>наличие</b>		C		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	<b>наличие</b>		C		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	<b>наличие</b>		Г, С		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	<b>наличие</b>		K, C, O, Г		
	*Индукционная система	<b>наличие</b>		Г		

## 7. ВЫВОДЫ

Территория, входная группа, пути движения не соответствуют требованиям норматива доступности, установленными для инвалидов и других маломобильных групп населения. Создание условий по доступности отдельных зон, территорий, помещений здания для инвалидов возможно после реконструкции здания.

## Приложения

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

«Представитель рабочей группы»  
(должность)

Председатель Похвистневской районной общественной организации  
Самарской областной организации общероссийской общественной  
организации «Всероссийское общество инвалидов»

Вагизова Ф.Г.  
(Фамилия Имя Отчество)

« 29 » 2010 г.



Представитель организации, эксплуатирующей объект  
(должность)

директор Андреева Л.В.  
(подпись) М.И. (Фамилия Имя Отчество)



2010 г.

\* Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605):

Г – люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

С – немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;

О – инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

\*\* Мероприятия, рекомендованные сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605.